



**МИНИСТЕРСТВО  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

*Орджоникидзе ул., д.5, г.Омск, 644043  
Тел.: (3812) 23-22-63, факс (3812) 23-25-63  
E-mail: post@mio.omskportal.ru*

*14 ИЮН 2020 № ИСХ-20/МИО/ 04-03/6292*

на \_\_\_\_\_

Ассоциации Саморегулируемая  
организация «Межрегиональный  
союз кадастровых инженеров»  
e-mail: office@sromski.ru

Ассоциации «Саморегулируемая  
организация кадастровых  
инженеров»  
e-mail: info@roscadastre.ru

Объединению кадастровых  
инженеров  
e-mail: omsk@sokin.ru

О необходимости соблюдения  
требований законодательства

Приказом Министерства имущественных отношений Омской области (далее - Минимущество) от 27 декабря 2017 года № 56-п утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на земельные участки, входящие в их состав» (далее - Регламент).

В соответствии с Регламентом для получения государственной услуги заинтересованное лицо предоставляет необходимые документы, установленные пунктом 14 Регламента, в том числе текстовое и графическое описание местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) газораспределительной сети, перечень координат характерных точек границ такой зоны (далее - текстовое и графическое описание).

Как правило, подготовку текстового и графического описания осуществляют кадастровые инженеры в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (далее - Правила охраны газораспределительных сетей).

Подпунктом «г» пункта 7 Правил охраны газораспределительных сетей охранная зона устанавливается вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, что в графическом изображении должно представлять окружность, либо другую фигуру, точки которой равноудалены от границ объекта.

Вместе с тем в последнее время участились случаи направления в Минимущество документов, содержащих информацию о графическом изображении границ охранной зоны отдельно стоящих газорегуляторных пунктов газораспределительных сетей, подготовленную с нарушением требований Правил охраны газораспределительных сетей.

Минимуществом данные документы возвращаются для устранения замечаний в части графического исполнения, что существенным образом влияет на сроки предоставления государственной услуги.

Об изложенном сообщается в целях предупреждения возникновения подобных ситуаций и доведения данной информации до сведения участников саморегулируемой организации.

Первый заместитель Министра

*С уважением,*  


А.В. Подгорбунских